



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,
электронный адрес: mchs39@mail.ru, сайт: 39.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37, электронный адрес: und@39.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Гурьевскому городскому округу**

238300, Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, 10
телефон/факс: 8(40151) 3-21-05, 3-33-95, электронный адрес: 2ond@39.mchs.gov.ru

Предписание № 72

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яблоневская основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Яблоневская ООШ», ИНН 3917508320), юридический адрес: Калининградская область, Гурьевский район, п. Яблоневка, Калининградское шоссе, 4

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

На основании: решения заместителя начальника ОНД и ПР по Гурьевскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области – заместителя главного государственного инспектора Гурьевского городского округа по пожарному надзору Молоканова Д.Г. от 03.11.2021 № 72

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

15 ноября 2021 года Рагозинниковым Максимом Алексеевичем, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гурьевскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором Гурьевского городского округа по пожарному надзору, проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты МБОУ «Яблоневская ООШ», по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, п. Яблоневка, Калининградское шоссе, 4 по контролю за исполнением ранее выданного предписания от 30.03.2021 № 10/1/1

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с Секретарь Светланой Александровной – Директором МБОУ «Яблоневская ООШ»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Помещения складского и производственного назначения	п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы	01.08.2022	

расположенные в здании школы не выделены противопожарными преградами.	противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» ст.ст 52, 59, 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ		
-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Гурьевскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области - государственный инспектор Гурьевского городского округа по пожарному надзору
Рагозинников Максим Алексеевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



(подпись)

«26» 11 2021 года

Предписание для исполнения получил(а):

директор

[Handwritten signature]

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении
проверки)

[Handwritten signature]

«26»

11

2021 года

Акт № 450 от 23 декабря 2021 г.

Исполнитель: ООО "ЭКСПЕРТ 01", ИНН 3906998908, 236010, Калининградская обл, Калининград г, Мира пр-кт, дом № 136, офис 517, тел.: +79062301786, р/с 40702810620100001474, в банке КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК, БИК 042748634, к/с 30101810100000000634

Заказчик: МБОУ "ЯБЛОНЕВСКАЯ ООШ", ИНН 3917508320, 238522, Калининградская обл, Гурьевский р-н, Яблоневка п, Калининградское Шоссе ул, дом 4

Основание: ДОГОВОР № 25-Д/11/21 от 25.11.2021г.

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Поставка одной противопожарной двери EI60 и монтаж двери между инструментальным помещением и коридором на первом этаже на объекте: МБОУ «Яблоневская ООШ» по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, пос. Яблоневка, ул. Калининградское шоссе, 4.	1	усл.	27 000,00	27 000,00
2	Поставка и установка доводчика на противопожарную дверь EI60 на объекте: МБОУ «Яблоневская ООШ» по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, пос. Яблоневка, ул. Калининградское шоссе, 4.	1	усл.	1 500,00	1 500,00

Итого: 28 500,00
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 2, на сумму 28 500,00 руб.

Двадцать восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ООО "ЭКСПЕРТ 01"



ЗАКАЗЧИК

МБОУ "ЯБЛОНЕВСКАЯ ООШ"

