



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озерная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: [mchs39@mail.ru](mailto:mchs39@mail.ru)

УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области

236029, г.Калининград, ул. Озерная д. 31; тел. (4012)52-92-01 E-Mail: [ugpn39@mail.ru](mailto:ugpn39@mail.ru)

МОНДиПР Балтийского муниципального района, Светловского и Гурьевского городских округов

238520, г. Балтийск ул. Сенявина д.3, тел.факс (41045) 6-63-86 E-Mail: [ond-bmr@yandex.ru](mailto:ond-bmr@yandex.ru)

238340, г. Светлый ул. Кржижановского д.1, тел.факс (40152)3-41-24

238300, г. Гурьевск Калининградское шоссе д.10 тел. (40151)3-21-05

### **ПРЕДПИСАНИЕ № 25 / 1 / 1**

#### **по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яблоневская основная общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника МОНДиПР Балтийского муниципального района, Светловского и Гурьевского городских округов №25 от 29 марта 2017 года

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

в период «06» апреля 20 17 г. с 13 ч. 00 мин. по 14 ч. 00 мин.

«20» апреля 20 17 г. с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. проведена плановая выездная

проверка: Даченко Алексеем Александровичем, заместителем начальника МОНДиПР Балтийского муниципального района, Светловского и Гурьевского городских округов на объекте защиты расположенном по адресу: Гурьевский ГО, пос. Яблоневка, Калининградское шоссе,4

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку,

совместно с: директором МБОУ «Яблоневская ООШ» Секретарь С.А.

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В качестве заполнения в проемах противопожарной перегородки выгораживающей помещение пищеблока применена дверь с неопределенным пределом огнестойкости	ст.88 123-ФЗ от 22.07.2008; «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.6 СП 4.13130.2013.	21.04.2018	
2.	Помещение пищеблока не оборудовано автоматической	Статья 54 ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о	21.04.2018	

установкой сигнализации	пожарной	требованиях пожарной безопасности» СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты»		
-------------------------	----------	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника МОНДиПР БМР и СГО УНДиПР

ГУ МЧС России по Калининградской области

А.А.Дашенко

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 20 » 04 2017 г.

(подпись)

М.Л.П.

предписание для исполнения получил:

(подпись)

«    »                    20    г.

(подпись)  
(должность, фамилия, инициалы)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озерная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: [mchs39@mail.ru](mailto:mchs39@mail.ru)

УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озерная д. 31; тел. (4012)52-92-01 E-Mail: [ugpn39@mail.ru](mailto:ugpn39@mail.ru)

МОНДиПР Балтийского муниципального района, Светловского и Гурьевского городских округов

238520, г. Балтийск ул. Сенявина д.3, тел.факс (41045) 6-63-86 E-Mail: [ond-bmr@yandex.ru](mailto:ond-bmr@yandex.ru)

238340, г. Светлый ул. Кржижановского д.1, тел.факс (40152)3-41-24

238300, г. Гурьевск Калининградское шоссе д.10 тел. (40151)3-21-05

### ПРЕДИСАНИЕ № 24 / 1 / 1

#### по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яблоневская основная общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника МОНД и ПР Балтийского муниципального района, Светловского и Гурьевского городских округов №24 от 29 марта 2017 года

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

в период «06» апреля 20 17 г. с 13 ч. 00 мин. по 14 ч. 00 мин.

«20» апреля 20 17 г. с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. проведена плановая выездная

проверка: Даченко Алексеем Александровичем, заместителем начальника МОНДиПР Балтийского муниципального района, Светловского и Гурьевского городских округов на объекте защиты расположенном по адресу: Гурьевский ГО, пос. Яблоневка, Калининградское шоссе, 4

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку,

совместно с: директором МБОУ «Яблоневская ООШ» Секретарь С.А.

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В качестве заполнения в проемах противопожарной перегородки выгораживающей помещение пищеблока применена дверь с неопределенным пределом огнестойкости	ст. 88 ФЗ-123 от 22.07.2008; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013.	21.04.2018	
2.	Не обеспечено исправное состояние источника	п. 55 Постановления правительства РФ №390 от 25.04.2012 года «О	21.04.2018	

наружного противопожарного водоснабжения	противопожарном режиме».		
--	--------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника МОНДиПР БМР и СГО УНДиПР  
ГУ МЧС России по Калининградской области

А.А. Даценко

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» 04 2017 г.

(подпись)

М.Л.П.

предписание для исполнения получил:

(подпись)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)